



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ
Târgu-Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50, Cod 540136
Telefon 0265215146, e-mail secretariat@aspms.ro
www.aspms.ro
Cod fiscal 4322904
Operator date cu caracter personal nr. 35703

Compartiment de Evaluare a Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă
Igiena Mediului
Târgu-Mureș, str. Gh. Doja, nr. 34
Telefon: 0265-260007, Fax: 0265-267950, e-mail: mediu@aspms.ro
Nr. 7610/01.04.2025

Către,

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

În urma evaluării efectuate, conform referatului nr. 748 din 10.03.2025, a **rețelei de distribuție a apei potabile**, furnizate de către **COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.**, s-a constatat că sunt respectate prevederile Ordonanței de Guvern nr. 7/2023 *privind calitatea apei destinate consumului uman*, respectiv a Hotărârii de Guvern nr. 971/2023 *pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile*, astfel:

1. Rezultatele buletinelor de analize microbiologice, respectiv fizico-chimice, respectă prevederile legale în vigoare;
2. Este respectat, de către furnizorul de apă potabilă, programul de monitorizare a calității apei potabile;
3. Apa potabilă este furnizată populației fără întreruperi.

Având în vedere cele de mai sus, se poate acorda **viza anuală** pentru **rețeaua de distribuție** a apei potabile pentru localitățile: **Valea Largă, Valea Frăției, Poduri, Valea Glodului, Valea Urieșului**, județul **Mureș**, începând cu data de **01.04.2025**.

MEDIC ȘEF,
DR. STELIAN-EUGEN CARAGHIAUR



Digitally signed by Stelian
Eugen Caraghiaur
Date: 2025.04.01 07:27:16
EEST



**CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ**



400603 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886
E-mail : cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

Call Center: Tel.: 0374-34.00.00 Luni- Joi: 7:30- 16:00/ Vineri: 7:30- 13:30
MyCAS - Contractare, avizare, vizualizare și plată online în siguranță- www.casomes.ro

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.
CLUJ
ÎNREG. NR. 10862
ZIUA 03 LUNA 04 20 25

DECLARAȚIE

**privind condițiile în care va funcționa sistemul centralizat de alimentare cu apă
potabilă
în perioada de un an acoperită de viză**

● **Date de identificare ale producătorului/furnizorului de apă potabilă:**

Societatea: Compania de Apă Someș S.A., cu sediul în
Loc: Cluj-Napoca, str. Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 79, jud.Cluj
Telefon.: 0264 - 591.444, e-mail: cassa@casomes.ro
Persoana contact: Bogătean Mugur – 0745.890.368

● **Date de identificare ale stației de tratare a apei:**

Loc. Gilău, comuna Gilău, str. Someșu Rece, nr. F.n., judet Cluj,

● **Zona/zonelor de aprovizionare cu apa potabila:**

Identificare si delimitare: Valea Largă
Localitățile: Valea Largă, Valea Frăției, Poduri, Valea Glodului, Valea Urieșului,
comuna . Valea Largă, judet Mureș,

Volum de apa mediu zilnic furnizat (m³/zi): 289,41

Populație aprovizionată: 319 brașamente din care 300 de consumatori casnici, 9 agenți
economici și 10 instituții publice.

Populație rezidentă ...Nu deținem aceste informații.....

Populație totală Nu deținem aceste informații.....

● **Programul de distribuție a apei potabile către consumatori:**

...Permanent, 24 h/ zi, 365 zile / an.....

● **Lista întreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate de furnizorul de apa:**

..... Nu deținem aceste informații

● **Respectarea condițiilor de funcționare impuse prin autorizația sanitară de funcționare:**

- monitorizarea calitatii apei prin laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii...Da.....
- mentinerea zonelor de protectie sanitara pentru componentele sistemului centralizat Da.....
- control medical periodic al personalului angajat..... Da.....
- certificate privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena valabile..... Da.....
- actiuni realizate pentru conformarea calitatii apei distribuite..... Da.....
- utilizarea doar a substantelor chimice/amestecuri, produse, materiale, echipamente in contact cu apa potabila notificate/avizate sanitar Da.....

- **Realizarea programului de monitorizare in ultimele 12 luni:**
 - operationala prin laboratorul: **Laborator Analize Ape Stația de Tratare - Laboratorul autorizat de Ministerul Sănătății pentru controlul oficial al apei potabile, Certificat de înregistrare nr. 757 / 17.04.2024;**
cu o frecventa de38..... probe/ultimele 12 luni
 - de audit prin laboratorul: **Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - D.S.P. MUREȘ - Laboratorul este înregistrat de Ministerul Sănătății pentru controlul oficial al apei potabile,**
cu o frecventa de ...2..... probe/ultimele 12 luni.
 - costurile de realizare:...2356 lei (Conform Contractului de Monitorizare de audit).....
- **Condiții de desfasurare a activitatii in urmatoarele 12 luni** (monitorizare calitate apa, control, intretinere, curatare, spalare, dezinfectie, cursuri personal, inlocuire componente, investitii/cheltuieli de capital propuse):.

Se va realiza Monitorizarea Operațională cu frecvența conform Planului de prelevare, adică 5 probe/an de la consumatori (câte una din fiecare localitate) și 28 de probe de la rezervorul din Valea Urieșului.

Prelungirea Contractului de Monitorizare de audit pentru 2 probe anual, cu un cost estimat de 2356 lei.

Se realizează continuu întreținerea rețelei de apă potabilă și înlocuirea componentelor uzate sau defecte, spălarea și dezinfectarea rezervorului de la Valea Urieșului și instruirea personalului.

Administrator operator:

Director General
Dr. ing. Călin Vasile NEAMȚU



Întocmit: biol. Bogătean Mugur

